

## JO-CONTR-S3

Sensore di movimento PIR da utilizzare con JO-CONTR-019/1

Rilevamento: 0,5m - 3m

Fornito con 1m di cavo.

### Funzionamento:

- Si attiva tramite il movimento della persona.

Per evitare false accensioni non montare il sensore vicino a fonti di calore come termoventilatori, condizionatori. Evitare di direzionare il sensore verso zone o oggetti le cui superfici siano altamente riflettenti o siano soggette a variazioni rapide di temperatura come ad esempio piscine.



## Disegni Tecnici

